

Miastko, 16.05.2017r.

L.dz./504/2017

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego " Dostawa materiałów preizolowanych na wykonanie sieci ciepłowniczych w Miastku" Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Miastku informuje:

1. *Jaki alarm należy zastosować?*

**Odpowiedź:** W projekcie przewidziano instalację alarmową impulsową.

2. *W zestawieniu materiałów dla zadania nr 1 w pkt. 26 występuje pozycja „Instalacja alarmowa” 1 komplet. Co to dokładnie oznacza? Puskę przyłączeniową wraz z kablami?*

**Odpowiedź:** 1 komplet powinien zawierać:

1. Puszka końcowa PKC– 3 szt.,
2. Tulejki zaciskowe - 200 szt.
3. Koszulki termokurczliwe - 200 szt.
4. Wspornik przewodu – 200 szt.
5. Taśma krepowa - 150 mb (3 rolki)

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Zielonka