

Miastko, 09.04.2018r.

L.dz./388/2018

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu " Dostawa materiałów preizolowanych na wykonanie sieci ciepłowniczej w Miastku" Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Miastku informuje:

*1. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie zespołu złączy z mufami sieciowanymi radiacyjnie prostymi, posiadającymi certyfikat z testu skrzyniowego na min. 1000 cykli?*

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zespołu złączy z mufami sieciowanymi radiacyjnie prostymi, posiadającymi certyfikat z testu skrzyniowego na min. 1000 cykli.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Zielonka