

**Zapytanie o cenę na
„Dostawę materiałów preizolowanych na wykonanie sieci ciepłowniczych
w Miastku”**

1.0. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

ul. Kowalska 2

77-200 Miastko

tel. 59 857 21 86, fax. 59 857 27 18

REGON: 221587920, NIP: 842-176-93-28

2.0. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych na wymianę oraz wykonanie sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków w Miastku.
Parametry pracy sieci - 130/70⁰C.

Wymagania techniczne.

Rurociągi preizolowane winny być przystosowane do bezpośredniego układania w gruncie bez używania elementów kanałowych. System rurociągów i elementów preizolowanych stosowanych dla sieci ciepłowniczych winien spełniać następujące warunki i wymagania:

2.1 Dostarczone rury, kształtki i pozostałe elementy systemu preizolowanego muszą spełniać:

- a) polskie normy dotyczące systemu rur preizolowanych PE-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489;
- b) normy dotyczące rur stalowych PN-80/H-74244, DIN1626;
- c) zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem;
- d) pianka poliuretanowa: pieniona za pomocą cyklopentanu (całkowicie bezfreonowa):
 - współczynnik przewodzenia ciepła pianki nie większy niż $\lambda=0,0271$ W/mK przy $t_{sr} = 50^{\circ}\text{C}$ – potwierdzony przez niezależny instytut badawczy, badania wykonane na rurze producenta;
 - odporność na temperaturę min. 144⁰C;

- gęstość rdzenia pianki poliuretanowej ma być zgodna z normą dotyczącą systemu rur preizolowanych PN-EN 253;
- e) zewnętrzna rura osłonowa: wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD o gęstości nie mniejszej niż 944 kg/m^3 – spełniająca wymogi określone w normie PE-EN 253
- f) preizolowane rury i kształtki muszą być wyposażone w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu (impulsowa);
- g) przewidywana trwałość i długotrwała odporność na temperaturę: co najmniej 30 lat przy ciągłej eksploatacji w temperaturze $144 \text{ }^\circ\text{C}$ i więcej w temperaturze niższej;
- h) max ciśnienie robocze pracy sieci: 2,5 Mpa;
- i) oferowane produkty muszą posiadać aktualną deklarację zgodności z PN-EN;
- j) oferowane produkty muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną załączoną do oferty;
- k) zespół złącza musi zawierać mufy termokurczliwe kielichowe sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia z klejem i mastikiem. Winny posiadać certyfikat z testów skrzyniowych na min. 1000 cykli (kopia certyfikatu dołączona do oferty);
- l) dopuszcza się dostawy elementów sieci ciepłowniczej innego producenta systemu preizolowanego niż określono w zestawieniu materiałowym – spełniającego wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji;
- m) mufy termokurczliwe nie mogą być usieciowane metodą chemiczną;

2.2 Zgodność dostarczonych materiałów z w/w warunkami ZAPYTANIA, musi być każdorazowo (przy każdej dostawie) potwierdzone stosownymi dokumentami (oświadczenie producenta, deklaracje zgodności).

2.3 Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

2.4 Wszystkie materiały i armatura zastosowana do realizacji zadania muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały muszą być oznaczone odpowiednimi znakami.

3.0. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.0. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej zapytaniu.

5.0. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.0. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

7.0. WYKAZ OŚWIDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

7.1. Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferty musi ona zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie ub. odpisy :

7.1.1. wypełniony formularz ofertowy w oryginale - załącznik nr 1 do ZAPYTANIA
(*druk do wypełnienia lub wzorując się na nim*)

7.1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku od osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

7.1.3. oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu zamówienia w terminie zgodnie z punktem 6.0 ZAPYTANIA - na formularzu ofertowym,

7.1.4. upoważnienie lub pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,

7.1.5 specyfikację (zestawienie) materiałów i urządzeń z ceną jednostkową netto podatkiem VAT i ceną brutto oraz łączną cenę dla całości zamówienia.

7.1.6 kopię certyfikatu z testów skrzyniowych na min. 1000 cykli dla muf sieciowanych radiacyjnie.

7.2. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

7.2.1. Zamawiający dopuszcza dokonanie poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokumentów przedstawionych w formie kopii (kserokopii) przez Wykonawcę,

7.2.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób,

7.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r Nr 47, poz.211 z późn. zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

- 7.4. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
- 7.5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art .89 ust.1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych.

8.0. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ

8.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA.

Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał ZAPYTANIA oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do zamawiającego, nie mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.

8.2. Zamawiający nie przewiduje zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

8.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ZAPYTANIA a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszego ZAPYTANIA. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano ZAPYTANIA oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

8.5. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej decyzji ZAPYTANIA, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o ten czas. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano ZAPYTANIA oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego

8.6. Pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje należy kierować na adres:

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
ul. Kowalska 2
77-200 Miastko

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się również faxem nr 598572718 lub drogą elektroniczną na adres e-mail zec@miastko.pl – z wyłączeniem złożenia oferty - pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści przesłanej korespondencji w formie pisemnej drogą pocztową, kurierską itp. pod rygorem uznania tej czynności za bezskuteczną.

8.7. Wykonawcy pobierający ZAPYTANIA ze strony internetowej www.zec.miastko.pl związani są wszelkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami do specyfikacji zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.

9.0. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ

Józef Hnat tel. 59 857 2186 kom. 881327690

10.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Działając w oparciu o art. 45 ust 2 ustawy Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

11.0. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.3. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert, zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

12.0. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

12.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

12.2. Ofertę należy sporządzić na **formularzu ofertowym opracowanym przez Zamawiającego**, stanowiącym załącznik nr 1 do ZAPYTANIA (lub wzorując się na wymienionym formularzu) w języku polskim, w sposób trwały (na maszynie, komputerowo, czytelnie długopisem lub nieścieralnym atramentem), czytelny, nie budzący wątpliwości, zgodnie z wymaganiami niniejszej ZAPYTANIA.

12.3. Oferty zawierające rozwiązania alternatywne lub wariantowe nie będą brane pod uwagę i zostaną odrzucone.

12.4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami w części 7

12.5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy lub przez ustanowionego pełnomocnika w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne przez kilka firm. Dotyczy to również wszystkich załączników do oferty stanowiących oświadczenia Wykonawcy.

12.6. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

12.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienioną w formularzu ofertowym.

12.8. Ze względów proceduralnych postępowania należy zachować poniższy układ oferty :

1) formularz ofertowy

2) dokumenty wymienione w części 7.0. ZAPYTANIA

12.9. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację, a łączna ilość stron wpisana na formularzu ofertowym.

- 12.10. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginałów albo w formie poświadczonych przez Wykonawcę kopii - „ za zgodność z oryginałem”
- 12.11. Oferta powinna być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym nieprzejrzyistym i nienaruszonym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści a także zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na opakowaniu oferty należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego tj. **Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko** z dopiskiem, „ **Dostawa materiałów preizolowanych, nie otwierać przed 13.04.2017r. godz. 14⁰⁰** oraz nazwę, dokładny adres i nr tel. Wykonawcy.
- 12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w części 13.0. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami poz. 12.9. niniejszej specyfikacji, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „ WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 12.13. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy.
- 12.14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

13.0. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Miejsce i termin składania ofert.

- 13.1.1. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia **13 kwietnia 2018r do godz. 13⁴⁵** w siedzibie Zamawiającego, tj. **Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. ul. Kowalska 2 , 77-200 Miastko.**
- 13.1.2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godz. rejestracji oznaczoną na zewnętrznej kopercie w siedzibie zakładu w trakcie składania (wpływu) oferty.
- 13.1.3. Zamawiający nie odpowiada za opóźniony wpływ oferty przesłanej (złożonej) za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. Oferty takie zostaną uznane jako złożone po terminie.
- 13.1.4. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert

- 13.2.1 Zamawiający otworzy koperty z ofertami w siedzibie Zamawiającego dnia **13 kwietnia 2018r. o godz. 14⁰⁰.**
- 13.2.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

13.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.0. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

14.1. Wykonawca określi cenę netto i brutto (z podatkiem VAT) stanowiącą sumę iloczynów poszczególnych pozycji (materiałów). Każda oferta powinna zawierać ceny jednostkowe materiałów (pozycji) netto przemnożone przez ilości w poszczególnych pozycjach.

14.2. Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji przyjęte do oferty określone zostaną na czas wykonywania zamówienia i nie podlegają zmianie.

15.0. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

15.1. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium:
- **cena brutto oferty – 100%**

15.2. Sposób oceny ofert

15.2.1. Spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert, Zamawiający podda ocenie tylko oferty uznane za ważne złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu w prowadzonym postępowaniu.

15.2.2. Opis sposobu oceny ofert – (ocena punktowa)

15.2.2.1. Ofercie o najniższej cenie (brutto) przyznana zostanie maksymalna ilość 100 pkt.

15.2.2.2. Pozostałe ceny (brutto) ofert przeliczone zostaną wg wzoru :

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{oferta o najniższej cenie (brutto)}}{\text{cena oferty badanej (brutto)}} \times 100$$

15.2.2.4. Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

15.2.2.5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

15.2.2.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ZAPYTANIA i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru

16.0. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 16.1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego.
- 16.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym umowy o realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym integralną część niniejszej ZAPYTANIA, który określa warunki wykonania i zobowiązania Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
- 16.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
- 16.4. Zawarcie umowy nastąpi przed upływem terminu związania ofertą.
- 16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

17.0. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY.

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ZAPYTANIA zawiera wszystkie istotne postanowienia, które zostaną uwzględnione w umowie o realizację zamówienia publicznego. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodną ze wzorem umowy.

18.0. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn

19.0. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ ZAPYTANIA

- | | | |
|--------------------------|---|----------------|
| - formularz ofertowy | - | załącznik nr 1 |
| - wzór umowy | - | załącznik nr 2 |
| - zestawienie materiałów | - | załącznik nr 3 |

Z a t w i e r d z a m

Prezes Zarządu
Tomasz Zielonka


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Tomasz Zielonka