

Zapytanie ofertowe

(zamówienie sektorowe o wartości poniżej progu unijnego realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

Zamawiający Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę materiałów preizolowanych”

1. Przedmiot zamówienia: dostawa

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych spełniających wymagania techniczne.

- 2.1** Dostarczone rury, kształtki i pozostałe elementy systemu preizolowanego muszą spełniać:
- polские normy dotyczące systemu rur preizolowanych PE-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489;
 - normy dotyczące rur stalowych PN-EN-10217-2/A1;
 - zamawiający dopuszcza zastosowanie rur ze szwem;
 - pianka poliuretanowa: piana za pomocą cyklopentanu (całkowicie bezfreonowa):
 - współczynnik przewodzenia ciepła pianki nie większy niż $\lambda=0,0271$ W/mK przy $t_{sr} = 50^{\circ}\text{C}$ – potwierdzony przez niezależny instytut badawczy, badania wykonane na rurze producenta;
 - odporność na temperaturę min. 144°C ;
 - gęstość rdzenia pianki poliuretanowej ma być zgodna z normą dotyczącą systemu rur preizolowanych PN-EN 253;
 - zewnątrzna rura osłonowa: wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD o gęstości nie mniejszej niż 944 kg/m³ – spełniająca wymogi określone w normie PE-EN 253
 - preizolowane rury i kształtki muszą być wyposażone w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu (impulsowa);
 - przewidywana trwałość i długotrwała odporność na temperaturę: co najmniej 30 lat przy ciągłej eksploatacji w temperaturze 144°C i więcej w temperaturze niższej;
 - max ciśnienie robocze pracy sieci: 2,5 MPa;
 - oferowane produkty muszą posiadać aktualną deklarację zgodności z PN-EN;
 - oferowane produkty muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną załączoną do oferty;
 - zespół złącza musi zawierać mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia z klejem i mastikiem. Winny posiadać certyfikat z testów skrzyniowych na min. 1000 cykli (kopia certyfikatu dołączona do oferty);
 - dopuszcza się dostawy elementów sieci ciepłowniczej innego producenta systemu preizolowanego niż określono w zestawieniu materiałowym – spełniającego wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji;
 - mufy termokurczliwe nie mogą być usieciowane metodą chemiczną;
- 2.2** Zgodność dostarczonych materiałów z w/w warunkami ZAPYTANIA, musi być każdorazowo (przy każdej dostawie) potwierdzone stosownymi dokumentami (oświadczenie producenta, deklaracje zgodności).

- 2.3 Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 2.4 Wszystkie materiały i armatura zastosowana do realizacji zadania muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych. Materiały muszą być oznaczone odpowiednimi znakami.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę materiałów preizolowanych zgodnych z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 2, do siedziby zamawiającego ZEC sp. z o. o. ul. Kowalska 2, 77-200 Miastko i plac budowy.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:

21 dni od podpisania umowy

5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium oceny oferty w 100% stanowiła będzie cena brutto.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cenę oferty należy określić jako ryczałtową. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty dostawy.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy przesłać na adres siedziby firmy.

7.2. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania - załącznik nr 1.

7.3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowe:

8.1. Termin składania ofert upływa **dnia 5 marca 2024 r. godz. 12:00**. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma **data i godzina wpływu na adres Zamawiającego, a nie data jej wysłania**.

8.2 Oferty należy przesłać na adres:

**Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
ul. Kowalska 2
77 – 200 Miastko**

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **5.03.2024r.** o godz. **12:15** w siedzibie zamawiającego, tj. w Zakładzie Energetyki Ciepłej sp. z o.o., ul. Kowalska 2 w Miastku.

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z dostawcami jest:

Józef Hnat

tel. 881 327 690

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Zawarcie umowy nastąpi z wykonawcą , którego oferta będzie zawierała najniższą cenę, niezwłocznie po wyborze oferty.

12. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

- 1) cena,
- 2) termin realizacji dostawy do 21 dni od podpisania umowy,
- 3) termin płatności - 30 dni;

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
77-200 Miastko, ul. Kowalska 2
tel. 59 857 21 86, fax. 59 857 27 18
Regon 221587920 NIP 842-176-93-28

data i podpis zatwierdzającego

W załączeniu:

1. Wzór oferty
2. Zestawienie materiałów preizolowanych
3. Wzór umowy

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Zielonka

.....
(pieczętka wykonawcy, nazwa, adres)

.....
(miejsowość, data)

tel.....

fax.....

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
ul. Kowalska 2
77-200 Miastko

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe prowadzone z pominięciem ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówienie sektorowe) na

"Dostawę materiałów preizolowanych"

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę:

netto:.....zł

(słownie:.....)

podatek VAT.....%tj.....zł

(słownie:.....)

brutto:.....zł

(słownie:.....)

obejmującą zamówienie zgodne z zestawienie materiałów preizolowanych / kalkulacja ceny oferty:

2. Termin wykonania zamówienia: **21 dni od podpisania umowy**
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Oferowana cena obejmuje cały zakres dostawy do wykonania w ramach zamówienia określonego w zaproszeniu, który jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
5. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena wykazana w poz. 1 niniejszej oferty obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą.
6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy.
7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 - 1) Treść zaproszenia
 - 2) Zestawienie materiałów preizolowanych


podpis i pieczętka
wykonawcy lub osoby
uprawnionej

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH

L.P.	NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	ILOŚĆ	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
Koszalińska 5					
1.	Rura preizolowana DN 25 (12 mb) ze szw. ins. impulsowa	R-25/90	8 szt.		
2.	Kolano DN 25 - 90° ins. impulsowa	K25/90	2 szt.		
3.	Kolano DN 25 - 75° ins. impulsowa	K25/75	2 szt.		
3.	Kolano DN 25 - 15° ins. impulsowa	K25/15	4 szt.		
	Zawór kulowy odcinający ins. impulsowa	ZK-25	2 szt.		
4.	Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (klej+mastik) DN 25	NTX-II-25/107	22 szt.		
5.	Zakończenie izolacji	E-90	2 szt.		
6.	Pierścień gumowy	P-90	2szt.		
7.	Taśma ostrzegawcza	T-150	100 mb		
18.	Poduszka kompensacyjna 1000x250x40		20 szt.		
Młodzieżowa					
1.	Rura preizolowana DN 40 (12 mb) ze szw. ins. impulsowa	R-40/110	2 szt.		
2.	Rura preizolowana DN 32 (12 mb) ze szw. ins. impulsowa	R-32/110	6 szt.		
3.	Kolano DN 32 - 90° ins. impulsowa	K32/90	8 szt.		
4.	Trójnik wznosny 40/40 ins. impulsowa	TW-40/40	2 szt.		
5.	Trójnik wznosny 40/32 ins. impulsowa	TW-40/32	2 szt.		
6.	Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (klej+mastik) DN 32	NTX-II-32/129	30 szt.		
7.	Zakończenie izolacji	E-110	6 szt.		
9.	Pierścień gumowy	P-110	8szt.		
10.	Taśma ostrzegawcza	T-150	100 mb		
18.	Poduszka kompensacyjna 1000x250x40		60 szt.		

Wybickiego					
	Rura preizolowana DN 50 (12 mb) ze szw. ins. impulsowa	R-50/125	5 szt.		
1.	Rura preizolowana DN 40 (6 mb) ze szw. ins. impulsowa	R-40/110	1 szt.		
2.	Rura preizolowana DN 32 (6 mb) ze szw. ins. impulsowa	R-32/110	1 szt.		
3.	Rura preizolowana DN 25 (12 mb) ze szw. ins. impulsowa	R-25/90	8 szt.		
4.	Zawór kulowy odcinający DN 50	ZK 50	2 szt.		
5.	Kolano DN 50 - 90° ins. impulsowa	K50/90	8 szt.		
6.	Kolano DN 32 - 90° ins. impulsowa	K32/90	2 szt.		
7.	Kolano DN 25 - 90° ins. impulsowa	K25/90	12 szt.		
8.	Trójnik wznoszący redukcyjny 50/25/40 ins. impulsowa	TW-50/25/40	2 szt.		
9.	Trójnik wznoszący 50/32 ins. impulsowa	TW-50/32	2 szt.		
10.	Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (klej+mastik) DN 50	NTX-II-50/143	28 szt.		
11.	Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (klej+mastik) DN 32	NTX-II-32/129	4 szt.		
12.	Złącze termokurczliwe sieciowane radiacyjnie (klej+mastik) DN 25	NTX-II-25/109	32 szt.		
13.	Zakończenie izolacji	E-110	6 szt.		
14.	Zakończenie izolacji	E-90	2 szt.		
15.	Pierścień gumowy	P-110	12szt.		
16.	Pierścień gumowy	P-90	4 szt.		
17.	Taśma ostrzegawcza	T-150	200 mb		
18.	Poduszka kompensacyjna 1000x250x40		100 szt.		

Schemat trójnika redukcyjnego 50/25/40



UMOWA Nr .../ZEC/2024

zawarta w dniu 2024r. pomiędzy :

.....
.....
.....

będący podatnikiem VAT Nr reprezentowanym przez :

1.

zwanego dalej „**DOSTAWCĄ**”

a,

Zakładem Energetyki Ciepłej sp. z o.o., 77-200 Miastko, ul. Kowalska 2,

będącym podatnikiem VAT, NIP: 842-176-93-28, reprezentowanym przez :

1.

zwanego dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§.1.

1. „**DOSTAWCA**” sprzedaje, a „**ZAMAWIAJĄCY**” kupuje wyroby **preizolowane** na wykonanie sieci ciepłowniczej w Miastku w ilościach i rodzajach wynikających z zestawienia materiałów stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. W przypadku konieczności dokonania zamówień uzupełniających do wykonania sieci ciepłowniczej w Miastku Dostawca zobowiązuje się do sprzedania wyrobów wg ceny podanej w zestawieniu materiałowym (max do 20%).

§.2.

1. „**DOSTAWCA**” zobowiązuje się do dostawy materiałów własnym transportem i na własny koszt na budowy wskazane przez „**ZAMAWIAJĄCEGO**”

2. Realizacja dostawy - 21 dni od dnia podpisania umowy.

§.3.

1. „DOSTAWCA” zobowiązuje się sprzedać wyroby za cenę:

Wartość ogółem netto : zł

słownie :

Wartość ogółem brutto : zł

słownie :

2. Określona w § 3. wartość umowy liczona jest wg zasady loco adres siedziby firmy i plac budowy wskazany przez „ZAMAWIAJĄCEGO”.

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności „DOSTAWCA” może naliczyć ustawowe odsetki.

4. „ZAMAWIAJĄCY” oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP **842-176-93-28**.

§.4

„ZAMAWIAJĄCY” zobowiązuje się do uregulowania należności wynikających z niniejszej umowy w sposób następujący :

1. W terminie **30** dni od daty wystawienia faktury dokona zapłaty należności na konto „DOSTAWCY”
2. Za dzień wystawienia faktury przyjmuje się datę otrzymania towaru przez „ZAMAWIAJĄCEGO”.

§.5.

1. „DOSTAWCA” jest zobowiązany do dostarczenia materiałów będących przedmiotem umowy w terminie zgodnie z § 2 pkt. 2 umowy na niżej podany adres i plac budowy wskazany przez „ZAMAWIAJĄCEGO”:

**Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
ul. Kowalska 2
77 – 200 Miastko**

2. W przypadku opóźnienia dostaw, „DOSTAWCA” poinformuje niezwłocznie „ZAMAWIAJĄCEGO” telefonicznie lub mailem, o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie dostawy.
3. „DOSTAWCA” uprzedzi „ZAMAWIAJĄCEGO” telefonicznie lub mailem o nadejściu dostawy, co najmniej 1 dzień wcześniej.

§.6.

Odbiór materiałów określonych umową następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

§.7.

1. „ZAMAWIAJĄCY” wskazuje na piśmie Pana Józefa Hnat, jako osobę upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy. Dopuszcza się odbiór przedmiotu umowy przez inne upoważnione przez „ZAMAWIAJĄCEGO” osoby.

§.8

1. Rozładunku materiałów stanowiących przedmiot umowy dokonuje „ZAMAWIAJĄCY” na koszt własny.

§.9

Strony ustalają następujące kary umowne :

1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności, strona odstępująca zapłaci drugiej stronie 10 % wartości niezrealizowanych dostaw, o których mowa w §.1.
2. Za niedotrzymanie terminu umownego, „DOSTAWCA” zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wartości towaru za każdy dzień zwłoki. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, „ZAMAWIAJĄCY” może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. W przypadku zwłoki w usunięciu ujawnionych wad materiałowych „WYKONAWCA” zapłaci „ZAMAWIAJĄCEMU” 0,3 % wartości towaru za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu ustalonego przez strony na usunięcie wad.

§. 10

„DOSTAWCA” udziela gwarancji na sprzedane wyroby preizolowane przez okres 5 lat od dnia ich dostarczenia „ZAMAWIAJĄCEMU”.

§.11

1. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Gospodarczy właściwy terytorialnie.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§. 12

Załącznikami do umowy są:

1. Zestawienie materiałów preizolowanych z podanymi cenami .

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: