

Miastko, 01.07.2019r.

L.dz./...../2019

W odpowiedzi na zapytanie Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Miastku informuje:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania regulatora ECL 310 firmy Danfoss?

Odpowiedź:

W związku z ujednoczeniem regulatorów zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania regulatora ECL 310 firmy Danfoss?

PROKURENT


Barbara Stanisławska