

Miastko, 02.04.2021r.


L.dz./.....622/2021

W odpowiedzi na zapytanie:

Czy na ww. zadaniu Zamawiający dopuszcza, jako równoważna zastosowanie złączy termokurczliwych prostych sieciowanych radiacyjnie (nie kielichowych), pochodzących od producenta oferowanego systemu rur i kształtek preizolowanych (tj. zaoferowanie złączy i wszystkich wyrobów preizolowanych pochodzących w całości od jednego producenta), spełniających wszystkie wymagania Normy PN-EN 489:2009 oraz posiadających Świadectwo z badania obciążenia od gruntu (tzw. skrzyni z piaskiem) na 1000 cykli?

#### Odpowiedź

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Miastku informuje, że dopuszcza, jako równoważne zastosowanie złączy termokurczliwych prostych sieciowanych radiacyjnie.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Zielonka