

Miastko, 22.02.2022r.


L.dz./.....<sup>393</sup>...../2022

W odpowiedzi na zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trójników preizolowanych **nie** redukowanych za rozwiązanie dodatkowych Muf redukcyjnych z pianą w komplecie i redukcji stalowych do wyceny w przetargu który odbędzie się w dniu **25.02.2022 r. o godz. 12:00**

#### Odpowiedź

Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Miastku informuje, że dopuszcza zaoferowanie trójników nie redukowanych z zastosowaniem muf redukcyjnych i redukcji stalowych.

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr inż. Tomasz Zielonka